受付No. 28-240

試　験　書

試験書No. 6224

依頼者
住所　大分市大字南９４番地アンビシャス高田Ｉ－１０５
氏名　（株）サンライズ

試験項目　鋼製部品の圧縮　　１件

試験結果下記の通り

試験片番号	最大付加荷重(kN)	試験速度(mm/min)
傾斜不陸対応鋼製束ZIZAI	20	3

試験の様子を下図に示す。
試験はクロスヘッドを試験方向に3mm/minの速度で移動させ、圧縮治具が試験片に接触した後に、試験力が20kNに達した時点で停止させた。なお、クロスヘッドの移動量を変位とした。
変位量－試験力のグラフは別紙１のとおり

クロスヘッド →



↓ 試験方向

ただし試験片番号および試験方法は依頼者の指定
以下余白

平成　２９年　３月　２２日

大分県産業科学技術センター長

受付No. 28-240

試験書No. 6224(別紙１)



傾斜不陸対応鋼製束ZIZAIの圧縮における変位（クロスヘッド移動量）－試験力曲線